

Płock, dnia 04 listopada 2021 roku

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania pn: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn: Budowa budynku wytwarzania scenografii wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi: wodną, energetyczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej oraz rozbiórką budynku magazynowego, studni, wodociągu i utwardzenia placu, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów : 1199/1 w granicach obrębu ewidencyjnego Nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Zamawiający – **Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku**, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U ze zm. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje odpowiedzi na zapytanie nr 1, które wpłynęło w dniu 03 listopada 2021 roku.

1. „Proszę o informację czy w zakresie zadania jest dostawa i montaż agregatów chłodniczych do central wentylacyjnych. Obydwie centrale są z wbudowanymi chłodnicami. W opisie technicznym jest zapis, że ma być agregat chłodniczy tylko przy jednej z central NW1 (przy NW2 nie ma żadnego zapisu). Na rysunkach wentylacyjnych nie ma narysowanych lokalizacji agregatów chłodniczych”.

Dostawa i montaż agregatów chłodniczych do central wentylacyjnych nie jest w zakresie zadania.

Zgodnie z zapisami PFU Programie Funkcjonalno Użytkowym w pkt.

4.1.4 Instalacja wentylacji mechanicznej uwagi ogólne

Ze względu na funkcję obiektu **Zamawiający rezygnuje z realizacji objętych projektem budowlanym central wentylacyjnych na dachu.**

Wentylacja obiektu będzie odbywała się poprzez kratki nawiewne z funkcją zamykania zlokalizowane za grzejnikami oraz wywiewniki dachowe wyposażone w wentylatory mechaniczne obsługiwane z poziomu posadzki. Szczegółowe rozwiązania systemu wentylacji należy uszczegółowić w projekcie wykonawczym branży sanitarnej i przed ich realizacją uzyskać akceptację Zamawiającego przyjętych rozwiązań projektowych.

Zygmunt Marek Mokrowiecki
Dyrektor Teatru Dramatycznego
im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku